

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 21/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ДАЛЬНЕГОРСКА С. СЕРЖАНТОВО,**
директор Макаров Анатолий Александрович

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении проверки от 1 июня 2021 года № 21 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 08.06.2021 года по 30.06.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору Коряков Владимир
Николаевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 692436, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ДАЛЬНЕГОРСК,
С. СЕРЖАНТОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 8**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором Макаровым Анатолием Александровичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов, тамбуров, в открытом положении, а также допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию этих дверей.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п.п г) п. 27, п. 29	30.09.2021	
2	На объекте защиты допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов запоры (замки) на дверях которых не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 27	30.09.2021	
3	На объекте защиты допущено размещение на путях эвакуации, в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, в дверных проемах, различных изделий и предметов, препятствующих безопасной эвакуации.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п.п б) п. 27	30.09.2021	

4	На объекте защиты, в мастерской, у токоподводящего кабеля питания электродвигателя, допущена его эксплуатация с видимыми нарушениями внешней изоляции (оплетки), в месте ввода кабеля в корпус соединительной коробки электродвигателя.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п/п а) п. 35	30.09.2021	
5	На объекте защиты, в мастерской, огнетушитель расположен не на видном месте, закрывается створкой письменной доски.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 409	30.09.2021	
6	На объекте защиты, в лаборантской физики, огнетушитель расположен не на видном месте, закрывается складываемым оборудованием.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 409	30.09.2021	
7	На объекте защиты руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, который составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 54	30.09.2021	
8	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 56	30.09.2021	
9	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 30	30.09.2021	
10	На объекте защиты, в кабинете №2 допущено оставление без присмотра включенным в электрическую сеть бытового электроприбора, проектора, находящегося в режиме ожидания.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п/п и) п. 35	30.09.2021	
11	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 15	30.09.2021	
12	На объекте защиты допущено отключение отдельных линий (зон) защиты средств обеспечения пожарной безопасности, на пожарный извещатель надет полиэтиленовый пакет.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 55	30.09.2021	

13	На объекте защиты, в спортзале, огнетушитель расположен не на видном месте, висит в кладовой, без обозначения места его хранения, подход к огнетушителю загорожен футбольными воротами.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 409, п.п. е) п. 16;	30.09.2021	
14	На объекте защиты, в кабинете (лаборантской) преподавателя физкультуры, допущено использование розетки с повреждениями, отсутствует часть корпуса розетки.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п/п б) п. 35 ✓	30.09.2021	
15	На объекте защиты, в подсобном помещении кабинета трудов, допущено использование рубильника с оголенными контактами.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п/п б) п. 35 ✓	30.09.2021	
16	На объекте защиты, в подсобном помещении кабинета трудов, допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электроцита, горючих веществ и материалов;	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п/п е) п. 42 ✓	30.09.2021	
17	На объекте защиты, в кабинете №8 допущено оставление без присмотра включенным в электрическую сеть бытового электроприбора, проектора, находящегося в режиме ожидания.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п/п и) п. 35 ✓	30.09.2021	
18	На объекте защиты, в гаражных боксах, огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 409 ✓	30.09.2021	
19	На объекте защиты, в актовом зале, огнетушитель расположен не на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальной подставке из негорючего материала, исключающей падение или опрокидывание (огнетушитель находится в дальнем от выхода углу помещения актового зала, за шторами).	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 409 ✓	30.09.2021	
20	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты (при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год), последняя проверка проводилась в августе 2019 года.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 13 30 с	30.09.2021	
21	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, и других лиц, находящихся в здании.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 9	30.09.2021	
22	На объекте защиты не размещается информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений и подвала.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 18	30.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дальнегорского
городского округа по пожарному надзору

Коряков Владимир Николаевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 30 " июль 2021 г.



[Handwritten Signature]
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

" 30 " 06 2021 г.

[Handwritten Signature]
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору